



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.008.E.001938.08.19

от 02.08.2019 г.

Продукция:

Смесь сухая дисперсная напольная выравнивающая самоуплотняющаяся на сложном вяжущем LITOLIV S50. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 5745-005-53935073-2011 изм. №1 "Смеси сухие напольные на сложном вяжущем". Изготовитель (производитель): ООО "Ногинский комбинат строительных смесей", адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Ногинский комбинат строительных смесей" (ИНН:5031042874, ОГРН:1035006103208), адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Российская Федерация).



(наименование продукции, иллюстративные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г.) Глава II, Раздел 11

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для высококачественного выравнивания горизонтальных оснований внутри помещений в жилых, офисных и общественных зданиях перед укладкой напольных покрытий

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 01973 от 30.07.2019 г. Протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21НН96) №77.13134 17 от 17.07.2019 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002143.07.19 от 23.07.2019 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Андреева Е.Е.
Ф. И. О. **Андреева Е.Н.**
М. П.

№ 0362010



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.002143.07.19 Дата 23.07.2019 г.

На основании заявления № 02128 от 03.07.2019
Дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: с 08.07.2019 по 23.07.2019

Наименование продукции: Смесь сухая дисперсная напольная выравнивающая самоуплотняющаяся на сложном вяжущем LITOLIV S50

Организация-изготовитель: ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"
Адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"
(ИНН:5031042874, ОГРН:1035006103208)
Адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 5745-005-53935073-2011 изм. №1 "Смеси сухие напольные на сложном вяжущем"

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, протокол испытаний, протокол отбора образцов, ТУ 5745-005-53935073-2011 изм. №1, состав, копия этикетки, техническое описание, доверенность, копии уставных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой порошок, состоящий из цемента, песка, гипса, полимерных добавок, эфира целлюлозы.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21НН96) №77.13134 17 от 17.07.2019 г.

001271

Гигиеническая характеристика продукции:

Эффективная удельная активность (Аэфф.)
природных радионуклидов в исследованном
образце продукции составляет (Бк/кг):

25±4

не более 370

и соответствует 1 классу строительных материалов.

Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз может вызвать раздражение или травмировать глаз.

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: Силикатсодержащей пыли (цемент), Кальций сульфат дигидрату.

Область применения: Для высококачественного выравнивания горизонтальных оснований внутри помещений в жилых, офисных и общественных зданиях перед укладкой напольных покрытий

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч (согласно п. 1.6 СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)"
Соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, инструкции по применению, ТУ 5745-005-53935073-2011 изм. №1. Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые).

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Смесь сухая дисперсная напольная выравнивающая самоуплотняющаяся на сложном вяжущем LITOLIV S50 соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Мизгайлов А.В.

Заместитель главного врача,
Руководитель (заместитель)
органа инспекции



Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)

Завьялов Н.В.
Скворцова Е.Л.
Воробьева С. А.

77.01.12.П.002143.07.19 от 23.07.2019

XXXXXXXXXX



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4, тел. (495) 687 36 19
E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Отдел радиационной гигиены

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации RA.RU.21НН96

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве»



С.И. Сафонкина

Приказ №2 от 11.03.2019 г.
заведующий отделом РГ А.И. Румянцева

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№ 77.13134 17 от 17 июля 2019 г.

1. Код образца (пробы): 17.19.13134 33

2. Цель исследований, основание: Госрегистрация, заявка № 02128 от 03.07.2019

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"

4. Юридический адрес: 142400, Московская область, район Ногинский, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Смесь сухая дисперсная наполная выравнивающая самоуплотняющаяся на сложном вяжущем LITOLIV S50

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"
142400, Московская область, район Ногинский, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1
страна: Россия

7. Место отбора: ООО "Ногинский комбинат строительных смесей",
142400, Московская область, район Ногинский, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1

8. Время и дата отбора: 26.06.2019

Ф.И.О., должность: Гаричев С.В., технолог ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"

Доставлен в ИЛЦ: 08.07.2019

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	Комплекс спектрометрический УСК Гамма Плюс	0619-Б-Г	АБ 0094859	29.05.2020

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции: СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»; СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утверждены решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №299, Глава II, Раздел 11, п.12

12. Место осуществления деятельности: Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4

13. Дополнительные сведения: ---